

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 31/_____**

Астраханский с.о.
Место составления

05.04.2024 г.
Время 17:19

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 31 от 01.04.2024 г.**

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением**

СЕРАЛИЕВ АЯТ БЕЙБУТОВИЧ - Начальник РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

БИМЖАНОВ РУСТЕМ КАНАТОВИЧ - Главный специалист РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

4. **Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)**

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Петровка отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

КГУ "Общеобразовательная школа с. Петровка отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области", АКМОЛИНСКАЯ, АСТРАХАНСКИЙ, Петровка, Абая Кунанбаева (УЛИЦА), 37.

5. **Срок проведения профилактического контроля с посещением** 03.04.2024 - 05.04.2024

6. **Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены

КГУ "Общеобразовательная школа с. Петровка отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	На объекте кочегары допущены к работе без прохождения последующего обучения по программе пожарно-технического минимума. Основание: пункт 8 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.;	П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

2	В учебном корпусе имеющийся план эвакуации людей при возникновении пожара не соответствуют требованиями. Основание: пункт 12 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.;	П. 8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	В спортивном зале, в помещении раздевалки и кабинете №14 отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. Основание: пункт 62 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.;	П. 28 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	На дверях эвакуационного выхода № 3 световой знак пожарной безопасности "Выход" находится в технически-неисправном состоянии, отсутствует световая индикация. Основание: пункт 35 ППБ РК №55 от 21.02.2022г.;	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	Допускается хранение твердого топлива (уголь) в не специально приспособленном для этого помещении или в не специально выделенной площадке расположенный ближе 8 метров от сгораемых строений. Основание: пункт 116 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.;	П. 95 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	На объекте, оборудованной автоматической пожарной сигнализацией (далее-АПС), отсутствует техническая документация (актов скрытых работ, акта приемки в эксплуатацию АПС, паспортов на технические средства, ведомости смонтированных приборов и оборудования АПС, инструкции по эксплуатации АПС, ответственного лица за проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта, план-графика и регламента работ технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта). Основание: подпункт 2-5 и 7.8 пункта 70 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.;	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Билжанов Р. К.

[Подпись]

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

Ознакомлено

Мухомов

З.И

З.И

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

замечаний нет

Мухомов З.И

З.И

Приложение на «___» листах

« 5 » 04 2024г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 31/_____

Астраханский с.о.
Место составления

05.04.2024 г.
Время 17:19

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка № 31 от 01.04.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
СЕРАЛИЕВ АЯТ БЕЙБУТОВИЧ - Начальник РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»
БИМЖАНОВ РУСТЕМ КАНАТОВИЧ - Главный специалист РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)

021040001896, Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Петровка отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

КГУ "Общеобразовательная школа с. Петровка отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области", АКМОЛИНСКАЯ, АСТРАХАНСКИЙ, Петровка, Абая Кунанбаева (УЛИЦА), 37.

5. Период проведения проверки 03.04.2024 - 05.04.2024

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:

КГУ "Общеобразовательная школа с. Петровка отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Кочегарам пройти обучения по программе пожарно-технического минимума. Основание: пункт 8 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г;

			срок устранения: 01.07.2024
2	П. 8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Привести в соответствие требованиями имеющийся план эвакуации людей при возникновении пожара. Основание: пункт 12 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 01.07.2024
3	П. 28 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Установить автоматическую пожарную сигнализацию в спортивном зале, в помещении раздевалки и кабинете №14. Основание: пункт 62 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 01.07.2024
4	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	На всех дверях эвакуационных выходов световой знак пожарной безопасности "Выход" привести в технически-неисправное состояние, установить световую индикацию. Основание: пункт 35 ППБ РК №55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 01.07.2024
5	П. 95 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Произвести хранение твердого топлива (уголь) в специально приспособленном для этого помещении или в специально выделенной площадке более 8 метров от сгораемых строений. Основание: пункт 116 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 01.07.2024
6	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	На объекте, оборудованной автоматической пожарной сигнализацией (далее-АПС), обеспечить необходимой технической документацией (актов скрытых работ, акта приемки в эксплуатацию АПС, паспортов на технические средства, ведомости смонтированных приборов и оборудования АПС, инструкции по эксплуатации АПС, ответственного лица за

		проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта, план-графика и регламента работ технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта). Основание: подпункт 2-5 и 7,8 пункта 70 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 01.07.2024
--	--	--

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

ознакомлен *Иванова З.И.* *З.И.*

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

Бимжанов Р.К. *Р.К.*

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

Ломухина *Иванова З.И.* *З.И.*

«*5*» *04* 20*24*г.

